

10. Umrüstung von Tank auf Druck oder Druck auf Tanksteuerung

EASYRO 150/300/600

Umrüsten von niveaugesteuerter Anlage zu druckgesteuerter Anlage oder druckgesteuerter Anlage zu niveaugesteuerter Anlage EASYRO® 150 /300/600

Vorbereitung

- Das gewünschte Programm auf die Speicherkarte übertragen.
- Entfernen Sie nun die Tanksonde auf der Rückseite der EASYRO.
Anlage – **bei niveaugesteuerter Anlage**
- Reinwasserausgang der EASYRO®: Bitte einen Absperrhahn einsetzen und geöffnet lassen.
- Den Wasserzulauf öffnen.
Hinweis: Der Wasserzulauf sollte immer über einen Vorfilter erfolgen!
- Öffnen Sie nun den Deckel der EASYRO Anlage.
- Anlage an die Stromversorgung anstecken.
- Anlage zeigt „Sonde prüfen“ – **bei niveaugesteuerter Anlage**

Software auf die Steuerung übertragen

Zu aller erst muss die Speicherkarte in die Steuerung eingesetzt werden, bitte gehen Sie wie folgt vor:

- Karten Slot auf der Siemens LOGO! öffnen und Speicherkarte im Kartenslot einsetzen.
Siehe Foto



- Schließen Sie den Kartenslot.

Jetzt muss das Programm auf die Siemens LOGO! übertragen werden, hierzu bitte wie folgt vorgehen:

- Pfeiltaste ▼ drücken bis Datum/Uhrzeit erscheint.



- Programm wird jetzt von der Speicherkarte auf die Siemens LOGO! Gespeichert.
- Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint am Display wieder das Hauptmenü.
- Jetzt Anlage stromlos machen und den Netzstecker ziehen.

!!! Achtung!!! Bei neuer Pegelsonde ab 04-2024 Punkt 7.1 befolgen!!!

Anlage von niveaugesteuert auf druckgesteuert umbauen

Für den nächsten Vorgang benötigt man einen kleinen Schraubenzieher.

- Anschluss I1 öffnen und den grünen Draht entfernen und isolieren.
- Den blauen isolierten Draht, der daneben eingeklemmt ist (zwischen grünem und rotem Draht) abisolieren und an Anschluss I1 anschließen. Der Draht kann auch daneben freiliegend sein.

Anlage von druckgesteuert auf niveaugesteuert umbauen

Für den nächsten Vorgang benötigt man einen kleinen Schraubenzieher.

- Anschluss I1 öffnen und den blauen Draht entfernen und isolieren.
- Den grünen, isolierten Draht, der daneben eingeklemmt ist (zwischen blauem und rotem Draht) abisolieren und an Anschluss I1 anschließen. Der Draht kann auch daneben freiliegend sein.





- Netzstecker wieder einstecken.
- Das Hauptmenü erscheint auf der LOGO!



- Mit den Pfeiltasten „Start“ auswählen mit bestätigen und danach „YES“ auswählen mit bestätigen.
- Anlage läuft mit druckgesteuerter Software.
- Deckel schließen.
- Umbau abgeschlossen.
- Jetzt noch die richtige Tankhöhe einstellen.