

24. Desinfizieren mit henndrixx

Anleitung zur Desinfizierung der EASYRO Anlage mit dem henndrixx Desinfektionsmittel.

Vorfilter:

- Vorfilter ausbauen
- Gehäuse mit henndrixx reinigen
- Danach mit hendrixx auffüllen und wieder aufschrauben
- Anlage kurz anlaufen lassen, damit henndrixx in die Schläuche bis zur Anlage eingesaugt wird
- Mindestens 10 min wirken lassen
- Bei starker Verkeimung Vorgang wiederholen

EASYRO:

- henndrixx in die Anlage einsaugen --- Mengen gleich wie bei einer Wartung
- Verschneidung beim Einsaugen öffnen
- Mindestens 10 min wirken lassen
- Bei starker Verkeimung Vorgang wiederholen

Tank:

Dosierung:

Vorsorge	auf 1000 Liter Wasser	1 Liter henndrixx
Geringe Verkeimung	auf 1000 Liter Wasser	1,5 Liter henndrixx
Leichte Verkeimung	auf 1000 Liter Wasser	2,5 Liter henndrixx
Starke Verkeimung	auf 1000 Liter Wasser	5 Liter henndrixx

- henndrixx in den Tank geben
- Oberen Bereich des Tanks mit einer Sprühflasche mit henndrixx einsprühen
- Den Tank umrühren damit henndrixx im Wasser gut verteilt wird
- 10 min wirken lassen
- Tank leerpumpen, damit die Hochdruckpumpe und die Schlauchleitungen auch desinfiziert werden.
- Anlage kurz laufen lassen, damit henndrixx aus den Vorfiltern gesaugt wird.
- Neue Vorfilter einsetzen und für mind. 3 Minuten in den Kanal spülen!
- Anlage in Betrieb nehmen und den Tank füllen.

Die Anlage sollte nun desinfiziert sein.

Als Vorsorge kann henndrixx wöchentlich in den Tank gegeben werden.