

24. Disinfettare con henndrixx

Istruzioni per la disinfezione del sistema EASYRO con il disinfettante henndrixx.

Pre-filtro:

- Rimuovere il pre-filtro
- Pulire l'alloggiamento con henndrixx
- Quindi riempire con henndrixx e avvitare nuovamente
- Avviare brevemente l'impianto in modo che il disinfettante henndrixx venga aspirato nei tubi fino all'impianto
- Lasciare agire per almeno 10 minuti
- Ripetere il processo in caso di forte contaminazione

EASYRO:

- Aspirare l'henndrixx nel sistema --- stesse quantità della manutenzione
- Aprire la miscelazione durante l'aspirazione
- Lasciare agire per almeno 10 minuti
- Ripetere il processo in caso di forte contaminazione

Serbatoio Dosaggio:

Prevenzione	per 1000 litri di acqua	1 litro di henndrixx
Bassa contaminazione	per 1000 litri di acqua	1,5 litri di henndrixx
Leggera contaminazione	per 1000 litri di acqua	2,5 litri di henndrixx
Grave contaminazione	per 1000 litri di acqua	5 litri di henndrixx

- Aggiungere l'henndrixx al serbatoio
- Spruzzare la parte superiore del serbatoio con l'henndrixx utilizzando un flacone spray
- Agitare il serbatoio in modo che l'henndrixx si distribuisca bene nell'acqua
- Lasciare agire per 10 minuti
- Svotare il serbatoio in modo da disinfettare anche la pompa ad alta pressione e i tubi.
- Far funzionare brevemente il sistema in modo che l'henndrixx venga aspirato dai pre-filtri.
- Inserire il nuovo pre-filtro e sciacquare nello scolo per almeno 3 minuti!
- Avviare il sistema e riempire il serbatoio.

A questo punto il sistema dovrebbe essere disinfettato.

Per precauzione, è possibile aggiungere l'henndrixx al serbatoio ogni settimana.