

## 9. Modifica da serbatoio a pressione controllata EASYRO 120/240/480

--- è possibile spostarsi utilizzando i tasti freccia ---

- Installare il software Aquasherriff 8.12

Una volta installato il software, è necessario impostare un altro parametro!

Seguire queste istruzioni:

- Premere la freccia in basso fino a visualizzare l'ora
- Premere ESC
- Selezionare "Programm" (Programma) e premere OK
- Selezionare "Set Parameter" (Impostare parametro) e premere OK
- Passare al blocco 50 e premere OK
- Premere di nuovo OK, la scritta "OFF" appare e lampeggia
- Premendo il pulsante freccia in giù, appare e lampeggia "ON"
- Confermare con OK
- Premere più volte il tasto OK finché la data e l'ora non appaiono nuovamente sul display
- Premere la freccia in su; appare la schermata di avvio

Il sistema è ora a pressione controllata.

Regolare la pressione di accensione in "Set Parameter" (Impostare parametro) blocco B 69.

Regolare la pressione di spegnimento in "Set Parameter" (Impostare parametro) blocco B 59 - inserire il valore due volte.

L'impostazione di base del sistema è la seguente:

Pressione di spegnimento 400 = 4 bar ..... Pressione di accensione 280 = 2,8 bar

Se questi valori vengono modificati, assicurarsi che vi sia sempre una differenza di pressione di almeno 1 bar!